

4.3.1 สถานพยาบาลมีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีขนาดเพียงพอต่ออัตราการเกิดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลสองแควมีความสามารถในการรับน้ำเสียของระบบบำบัด : 60 ลบ.ม. ต่อวัน ปริมาณน้ำเข้าระบบบำบัดเฉลี่ยวันละ 16-20 ลบ.ม. เวลาที่น้ำเข้าระบบมากที่สุดเป็นช่วงเช้า 06.00 น.- 07.00 น. (ช่วงที่ จนท.ใช้เยอะ)

- มีการบันทึกและรายงานค่าพารามิเตอร์ประจำวัน (ทส.1) และส่งรายงานระบบประจำเดือน (ระบบ รายงาน ทส.2 ทุกเดือน)

- มีการเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งตามวันเวลาที่กำหนด





