

4.4.4 มีการจัดบันทึกข้อมูลการใช้น้ำประจำวัน

บันทึกการตรวจสอบของค่าพารามิเตอร์ประจำวัน ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลสองแคว จังหวัดน่าน
 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ เดือน ปี	ค่าพารามิเตอร์ที่วัดได้			หมายเหตุ (บันทึกสิ่งผิดปกติที่พบ)
	ค่า PH	ค่าคลอรีนตกค้าง (มก./ลิตร)	ค่าตะกอน (มก./ลิตร)	
1	๖.86	๐.๕๐ มก./ลิตร	๖๖๐ มก./ลิตร	๕.๙๖ มก./ลิตร
2	๖.89	๐.๕๐ มก./ลิตร	๖๘๐ มก./ลิตร	๕.๙๕ มก./ลิตร
3	๖.๙๗	๐.๕๐ มก./ลิตร	๖๖๐ มก./ลิตร	๕.๙๕ มก./ลิตร
4	๗.๐๕	๐.๕๐ มก./ลิตร	๖๖๐ มก./ลิตร	๕.๙๐ มก./ลิตร
5	๖.๙๖	๐.๕๐ มก./ลิตร	๖๖๐ มก./ลิตร	๕.๙๗ มก./ลิตร
6	๗.๑๘	๐.๕๐ มก./ลิตร	๖๖๐ มก./ลิตร	๕.๙๕ มก./ลิตร
7	๗.๑๐	๐.๕๐ มก./ลิตร	๖๖๐ มก./ลิตร	๕.๙๙ มก./ลิตร
8	๖.8๐	๐.๕๐ มก./ลิตร	๖๖๐ มก./ลิตร	๕.๙๕ มก./ลิตร
9	๖.๙๗	๐.๕๐ มก./ลิตร	๖๘๐ มก./ลิตร	๕.๙๐ มก./ลิตร
10	๗.๗๐	๐.๕๐ มก./ลิตร	๖๖๐ มก./ลิตร	๕.๙๖ มก./ลิตร
11	๗.๑๘	๐.๕๐ มก./ลิตร	๖๖๐ มก./ลิตร	๕.๙๑ มก./ลิตร
12	๖.๙๒	๐.๕๐ มก./ลิตร	๖๖๐ มก./ลิตร	๕.๙๕ มก./ลิตร
13	๖.8๗	๐.๕๐ มก./ลิตร	๖๘๐ มก./ลิตร	๕.๙๖ มก./ลิตร
14	๖.๙๕	๐.๕๐ มก./ลิตร	๖๖๐ มก./ลิตร	๕.๙๕ มก./ลิตร
15	๖.๙๗	๐.๕๐ มก./ลิตร	๖๖๐ มก./ลิตร	๕.๙๕ มก./ลิตร
16	๖.๙๗	๐.๕๐ มก./ลิตร	๖๘๐ มก./ลิตร	๕.๙๕ มก./ลิตร
17	๘.๐๐	๐.๕๐ มก./ลิตร	๖๖๐ มก./ลิตร	๕.๙๕ มก./ลิตร
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				



รายงานพารามิเตอร์รายวัน ประปา/บำบัด



- โปรไฟล์เสริม
- แชท
- โน้ต
- อัลบั้ม

โรงพยาบาลสองแควมีการรายงานค่าพารามิเตอร์และข้อมูลการใช้น้ำอีก 1 ช่องทางคือไลน์กลุ่ม ซึ่งไลน์กลุ่มประกอบด้วย ผู้ดูแลและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง